



OBČINA KOMEN

Številka: 032-6/2023-3

Datum: 24. 5. 2023

Občina Komen Občinski svet

Zadeva: Odgovor na vprašanje člena občinskega sveta Marka Bandellija glede zamenjave termostatskih ventilov v OŠ Komen

Iz osnutka zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Komen z dne 29. 3. 2023 je razvidno, da je g. Marko Bandelli pod točko 9: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 in plan aktivnosti za leto 2023 (seznanitev) prosil za pisno pojasnilo v zvezi z izdatkom za zamenjavo termostatskih ventilov na radiatorjih OŠ Komen.

Zaradi težav z regulacijo pretokov v ogrevalnem sistemu komenske šole je bilo nujno potrebno izvesti hidravlično uravnoteženje sistema ter balansiranje med potrebno toploto distribuirano v ogrevala in proizvedeno toploto v kotlovnici. Namen posega je bilo omogočiti čim bolj enakomerno ogrevanje posameznih prostorov z relativno majhnimi posegi.

V prihodnosti bo potrebno celovito sanirati obstoječo kotlovnico, saj so obstoječe naprave že zastarele. Zaradi cen UNP je smiselno tudi predvideti spremembo energenta. Obsežnejša dela na uravnoteženju ogrevalnega sistema tako v tej fazi niso bila smiselna, saj jih bo potrebno izvesti ob sanaciji kotlovnice zaradi spremembe energenta. V letu 2022 izveden poseg zato tudi ni vključeval zamenjave obstoječih črpalk, mešalnih ventilov in ostalih hidravličnih elementov ter regulacije.

Podrobnejši popis izvedenih del je razviden iz računa in priloge k računu.

Pripravila:
mag. Katja Mulič



mag. Erik Modic
župan

Priloga:
- del PZI
- Račun
- Popis izvedenih del in materiala